

1/17

## 日常点検表 【尾崎水源地-2】

|             | No. | 点検対象機器名称                                          | 点 検 項 目                                                                                       | 確認 | 備考                                     |
|-------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 沈砂設備        | 1   | 全自動除塵機                                            | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>駆動部の動作、回転音、振動音、熱、温度状態確認<br>チェーンの状態                                   |    | 沈砂池                                    |
|             | 2   | 1号、2号 排砂(サト)ポンプ<br>配管設備                           | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) MPa                            |    | 沈砂池<br>No.1: No.2:                     |
| 導水取水ポンプ井設備  | 3   | 1号～3号 取水ポンプ<br>配管設備                               | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) Mpa |    | 沈砂池ポンプ井ポンプ室<br>No.1(大) No.2(大) No.3(小) |
|             | 4   | 1号、2号 導水ポンプ<br>配管設備                               | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) MPa       |    | 沈砂池ポンプ井ポンプ室<br>No.1: No.2:             |
|             | 5   | 床排水ポンプ                                            | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                          |    | 沈砂池ポンプ井ポンプ室                            |
|             | 6   | 1号、2号<br>排泥池汚泥引抜ポンプ                               | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無                                                                           |    | 排泥池 No.1: No.2:                        |
|             | 7   | 汚泥掻寄機                                             | 異常振動・異常音の有無、グリスの状態確認/補充                                                                       |    | 一次濃縮槽                                  |
| 返送・汚泥濃縮設備   | 8   | 1号、2号<br>濃縮槽汚泥引抜ポンプ                               | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) MPa                            |    | 汚泥処理槽ポンプ室<br>No.1: No.2:               |
|             | 9   | 床排水ポンプ                                            | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                          |    | 汚泥処理槽ポンプ室                              |
|             | 10  | 1号、2号<br>洗浄排水槽返送ポンプ                               | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) MPa                            |    | 洗浄排水槽<br>No.1: No.2:                   |
|             | 11  | 1号、2号 浅井戸取水ポンプ                                    | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) MPa                            |    | No.1: No.2:                            |
| 活性炭注入設備     | 12  | 活性炭溶解槽<br>活性炭溶解槽攪拌機<br>活性炭供給機<br>集塵機              | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作、回転音、振動音、熱<br>目盛確認、異物混入確認、<br>オイル・グリスの確認/補充                   |    | 活性炭注入棟                                 |
|             | 13  | 1号、2号 ルーツブロワ                                      | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>動作、騒音、振動音、温度、圧力、<br>オイル量・状態確認                                        |    | No.1: No.2:                            |
|             | 14  | 活性炭接触池攪拌装置                                        | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>空気量状態確認                                                              |    | 活性炭接触池                                 |
|             | 15  | 前次垂注入点、<br>バンド注入点                                 | 点滴の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                |    | 着水井                                    |
| 着水井・フロック形成池 | 16  | 急速攪拌機                                             | 異常振動・異常音の有無<br>グリスの状態確認/補充                                                                    |    | 急速攪拌槽                                  |
|             | 17  | 1号、2号 原水サンプリング<br>配管設備 ポンプ                        | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) Mpa                                    |    | 活性炭接触池<br>No.1: No.2:                  |
|             | 18  | 緩速攪拌機<br>(1系1号)(1系2号)(1系3号)<br>(2系1号)(2系1号)(3系3号) | 異常振動・異常音の有無<br>オイル残量(停止時オイルゲージが中央)<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                   |    | フロック形成池                                |
|             | 19  | 1系、2系 汚泥掻寄機                                       | 異常振動・異常音の有無<br>グリスの状態確認/補充、チェーンの状態                                                            |    | 沈でん池                                   |
| 沈でん池        | 20  | 1系、2系 排泥装置                                        | 異常振動・異常音の有無、沈でん池内部配管の空気漏れ<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>気液分離箱周囲確認(運転箇所)                         |    | 沈でん池(フロック形成池下)<br>No.1: No.2:          |
|             | 21  | 1系、2系 排泥ブロワー                                      | 異常振動・異常音・異常発熱の有無<br>運転時圧力計                                                                    |    | 沈でん池(フロック形成池下)                         |
|             | 22  | 床排水ポンプ                                            | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                          |    | 沈でん池地下室                                |
|             | 23  | 中次垂注入点                                            | 送液確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                 |    | 沈でん池(末ろ水渠)                             |
|             | 24  | 1号、2号 末ろ水サンプリング<br>配管設備 ポンプ                       | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) Mpa                                    |    | 沈でん池(末ろ水渠)<br>No.1: No.2:              |
|             | 25  | 1号～6号 急速ろ過池                                       | 各モータ、ポンプの異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>各部の開閉動作確認、ろ過砂の状態                             |    | 急速ろ過池、ろ過池地下室                           |

日常点検表 【尾崎水源地-2】

|        | No. | 点検対象機器名称                                 | 点 検 項 目                                                                                                                                                     | 確認 | 備考                      |
|--------|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| ろ過池    | 26  | 1号、2号 ろ過水サンプリング<br>配管設備 ポンプ              | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) Mpa                                                                                                  |    | 急速ろ過池地下室<br>No.1: No.2: |
|        | 27  | 1号、2号 捨水サンプリング<br>配管設備 ポンプ               | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) Mpa                                                                                                  |    | 急速ろ過池地下室<br>No.1: No.2: |
|        | 28  | 1号、2号 床排水ポンプ                             | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                                        |    | 急速ろ過池地下室<br>No.1: No.2: |
|        | 29  | 後次垂注入点                                   | 送液確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                                               |    | 急速ろ過池地下室(浄水渠)           |
| 浄水池設備  | 30  | 1号～3号 送水ポンプ<br>配管設備<br>200×100CJN        | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) Mpa                                                               |    | ポンプ室<br>No.1 No.2 No.3  |
|        | 31  | 1号、2号 表洗ポンプ<br>配管設備<br>150×12CGNM        | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) MPa                                                                     |    | ポンプ室<br>No.1: No.2:     |
|        | 32  | 1号、2号 逆洗揚水ポンプ<br>配管設備<br>125SF67.5       | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) MPa                                                                     |    | ポンプ室<br>No. 1: No.2:    |
| 薬品注入設備 | 33  | 薬品<br>タンク廻り配管                            | 次垂貯留槽 No.1残量: m <sup>3</sup> No.2: m <sup>3</sup><br>バッド貯留槽 No.1残量: m <sup>3</sup> No.2: m <sup>3</sup><br>中次垂貯留残量: m <sup>3</sup><br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無 |    | 薬品注入室                   |
|        | 34  | 1号～3号 前次垂注入ポンプ<br>配管設備<br>前次垂電磁流量計       | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作(回転音・振動音・熱)、オイル確認/補充<br>吐出量・出力圧 Max( )L/分 ( ) Mpa                                                                           |    | 薬品注入室<br>No.1 No.2 No.3 |
|        | 35  | 1号～3号 後次垂注入ポンプ<br>配管設備<br>後次垂硫酸バンド電磁流量計  | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作(回転音・振動音・熱)、オイル確認/補充<br>吐出量・出力圧 Max( )L/分 ( ) Mpa                                                                           |    | 薬品注入室<br>No.1 No.2 No.3 |
|        | 36  | 1号～3号 硫酸バンド注入<br>配管設備 ポンプ<br>硫酸バンド電磁流量計  | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作(回転音・振動音・熱)、オイル確認/補充<br>吐出量・出力圧 Max( )L/分 ( ) Mpa                                                                           |    | 薬品注入室<br>No.1 No.2 No.3 |
|        | 37  | 1号、2号 中次垂注入ポンプ<br>配管設備 ポンプ<br>中次垂注入電磁流量計 | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作(回転音・振動音・熱)、オイル確認/補充<br>吐出量・出力圧 Max( )L/分 ( ) Mpa                                                                           |    | 薬品注入室<br>No.1: No.2:    |
|        | 38  | 1号、2号 浄水サンプリング<br>配管設備                   | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) Mpa                                                                                                  |    | 薬品注入室<br>No.1: No.2:    |
|        | 39  | 浄水TOC計                                   | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( - ) mg/L                                                                                                                         |    | 水質計器室                   |
| 水質監視設備 | 40  | 未ろ水残塩計                                   | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( ) mg/L                                                                                                                           |    | 水質計器室                   |
|        | 41  | 塩素要求量計                                   | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( ) mg/L                                                                                                                           |    | 水質計器室                   |
|        | 42  | 原水濁度計                                    | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( ) 度                                                                                                                              |    | 水質計器室                   |
|        | 43  | 原水pH計                                    | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( )                                                                                                                                |    | 水質計器室                   |
|        | 44  | 未ろ水濁度計                                   | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( ) 度                                                                                                                              |    | 水質計器室                   |
|        | 45  | ろ過水残塩計                                   | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( ) mg/L                                                                                                                           |    | 水質計器室                   |
|        | 46  | ろ過水濁度計                                   | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( ) 度                                                                                                                              |    | 水質計器室                   |
|        | 47  | 捨水濁度計                                    | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( ) 度                                                                                                                              |    | 水質計器室                   |
|        | 48  | 浄水残塩計                                    | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( ) mg/L                                                                                                                           |    | 水質計器室                   |
|        | 49  | 浄水pH計                                    | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>( )                                                                                                                                |    | 水質計器室                   |
|        | 50  | 各々定水位槽<br>魚類監視槽                          | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>各々サンプリング水 流入確認<br>魚類数 ( )匹                                                                                                         |    | 水質計器室                   |

その他

| その他日常作業          |                         | 点 検 項 目       | 確認  | 備考 |
|------------------|-------------------------|---------------|-----|----|
| 耐塩素性生物対応20Lポリ缶採水 | (青・赤: No. )             | → (青・赤: No. ) |     |    |
| 水質計器・定水位槽・配管の清掃  | 水質計器:                   | 定水位槽:         | 配管: |    |
|                  |                         |               |     |    |
| 魚類飼育槽・配管の清掃      | 実施・未実施 ( )              |               |     |    |
| 場内外灯             | 設備状態                    | 異常の有無 ( )     |     |    |
| 各室施錠・防犯センサー最終確認  | 各室窓、ドア(必要箇所)、玄関、各フェンス門扉 | 異常の有無 ( )     |     |    |
|                  | 施錠・防犯センサー設定動作確認         | 異常の有無 ( )     |     |    |

日常点検表 【尾崎浄水場-2】

|             | No. | 点検対象機器名称                                      | 点 検 項 目                                                                                                                                      | 確認 | 備考                                    |
|-------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 着水井・フロック形成池 | 1   | 1号、2号 原水サンプリンクポンプ<br>配管設備                     | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) MPa                                                                                   |    | 着水井<br>No.1: No.2:                    |
|             | 2   | 前次垂注入点                                        | 点滴の有無                                                                                                                                        |    | 着水井                                   |
|             | 3   | 流量計・四角堰                                       | 流量計指示値 ( ) m <sup>3</sup> /時<br>流量計と四角堰越流水との比較                                                                                               |    | 着水井                                   |
|             | 4   | バンド注入点                                        | 点滴の有無                                                                                                                                        |    | 急速攪拌槽                                 |
|             | 5   | 急速攪拌機                                         | 異常振動・異常音の有無                                                                                                                                  |    | 急速攪拌槽                                 |
|             | 6   | 緩速攪拌機(ボルテフロク)<br>(1系1号)(1系2号)<br>(2系1号)(2系1号) | 異常振動・異常音の有無<br>オイル残量(停止時オイルゲージが中央)                                                                                                           |    | 急速攪拌槽                                 |
| 沈でん池設備      | 7   | 沈でん池スカムスキマー                                   | 動作確認                                                                                                                                         |    | 緩速攪拌槽(ボルテフロク)                         |
|             | 8   | 沈でん池污泥掻寄機<br>(1系1号)(1系2号)<br>(2系1号)(2系2号)     | 異常振動・異常音の有無<br>グリスの状態確認/補充                                                                                                                   |    | 沈でん池                                  |
|             | 9   | 1号、2号末ろ水サンプリンクポンプ<br>配管設備                     | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) MPa                                                                                   |    | 沈でん池(末ろ水渠)<br>No.1: No.2:             |
|             | 10  | 中次垂注入点                                        | 送液確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                                |    | 沈でん池(末ろ水渠)                            |
|             | 11  | 沈でん池污泥引抜ポンプ<br>1号、2号<br>配管設備                  | 異常振動・異常音・異常発熱の有無<br>グリスの状態確認/補充<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) MPa                                                                       |    | 沈でん池管廊地下部<br>No.1: No.2:              |
|             | 12  | 沈でん池排泥用空気作動弁<br>(1系1号)(1系2号)<br>(2系1号)(2系2号)  | 漏れ損傷<br>動作確認                                                                                                                                 |    | 沈でん池管廊地下部                             |
|             | 13  | 沈でん池排泥弁用<br>空気圧縮機                             | 漏れ損傷、設定値0.69MPa<br>動作確認                                                                                                                      |    | 沈でん池管廊地下部                             |
|             | 14  | エアードライヤー                                      | 異常振動・異常音の有無、蒸発圧力計<br>オートレントラップ毎日目視点検、1ヶ月ごと分解清掃点検                                                                                             |    | 沈でん池管廊地下部                             |
|             | 15  | 沈でん池配管廊内除湿乾燥機                                 | 漏れ損傷<br>動作確認                                                                                                                                 |    |                                       |
|             | 16  | 配管廊床排水ポンプ                                     | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                         |    | 沈でん池管廊地下部                             |
|             | 17  | 沈でん池排泥用空気配管                                   | 吐出圧力の確認 ( ) MPa                                                                                                                              |    | 沈でん池管廊地下部                             |
| ろ過池         | 18  | 真空タンク<br>各電磁弁(流入弁、排水弁、表洗弁)                    | タンク内圧力 ( ) MPa<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                      |    | 急速ろ過池                                 |
|             | 19  | 1号～8号、急速ろ過池                                   | 各池の状態、空気作動弁の状態<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>ろ過砂の状態                                                                                            |    | 急速ろ過池                                 |
|             | 20  | 1号、2号ろ過水サンプリンクポンプ<br>配管設備                     | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) MPa                                                                                   |    | 急速ろ過池(浄水渠)<br>No.1: No.2:             |
|             | 21  | 後次垂注入点                                        | 送液確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                                |    | 急速ろ過池(浄水渠)                            |
| 薬品注入設備      | 22  | 活性炭溶解槽<br>攪拌機<br>1号、2号 注入ポンプ<br>集塵機           | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作、回転音、振動音、熱<br>目盛確認<br>異物混入確認                                                                                 |    | 薬品注入室 稼動時期<br>No.1: No.2:             |
|             | 23  | 薬品<br>タンク廻り配管                                 | 次垂貯留槽 (No.1残量 m <sup>3</sup> ) (No.2残量 m <sup>3</sup> )<br>バンド貯留槽 (No.1残量 m <sup>3</sup> ) (No.2残量 m <sup>3</sup> )<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無 |    | 薬品注入室                                 |
|             | 24  | 1号、2号 硫酸バンド注入ポンプ<br>廻り配管<br>硫酸バンド電磁流量計        | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作(回転音・振動音・熱)<br>No.1ポンプオイル確認/補充<br>No.2ポンプオイル確認/補充                                                            |    | 薬品注入室<br>No.1 No.2<br>( ) L/分 ( ) MPa |
|             | 25  | 1系(前)1号、2号 次垂注入ポンプ<br>廻り配管<br>1系(前)次垂電磁流量計    | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作(回転音・振動音・熱)<br>No.1ポンプオイル確認/補充<br>No.2ポンプオイル確認/補充                                                            |    | 薬品注入室<br>No.1 No.2<br>( ) L/分 ( ) MPa |
|             | 26  | 2系(中)1号、2号 次垂注入ポンプ<br>廻り配管<br>2系(中)次垂電磁流量計    | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作(回転音・振動音・熱)<br>No.1ポンプオイル確認/補充<br>No.2ポンプオイル確認/補充                                                            |    | 薬品注入室<br>No.1 No.2<br>( ) L/分 ( ) MPa |

日常点検表 【尾崎浄水場-2】

| No.対象機器名称    |    | 点 検 項 目                        | 備考                                                                                                                                               |
|--------------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 薬品注入設備       | 27 | 1号、2号 後次重注入ポンプ<br>ポンプ廻り配管      | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作(回転音・振動音・熱)<br>No.1ポンプオイル確認/補充<br>No.2ポンプオイル確認/補充<br>(                  L/分                  MPa)                |
|              |    | 1号、2号真空ポンプ<br>配管設備             | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>異常振動・異常音の有無<br>圧力 (                  ) MPa                                                                              |
|              |    | 1号、2号ろ過池コンプレッサー                | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 高(                  ) MPa 低(                  ) MPa                                           |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
| 真空ポンプ設備      | 28 |                                | 真空ポンプ室<br>No.1:                  No.2:                                                                                                           |
|              | 29 |                                | 真空ポンプ室<br>No.1:                  No.2:                                                                                                           |
|              | 30 | 原水pH計                          | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>(                  ) 度                                                                                                  |
|              | 31 | 原水濁度計                          | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>(                  ) 度                                                                                                  |
|              | 32 | 未ろ水残塩計                         | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>(                  ) mg/L                                                                                               |
|              | 33 | 未ろ水濁度計                         | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>(                  ) 度                                                                                                  |
|              | 34 | ろ過水残塩計                         | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>(                  ) mg/L                                                                                               |
|              | 35 | ろ過水濁度計                         | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>(                  ) 度                                                                                                  |
|              | 36 | 浄水pH計                          | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>(                  ) 度                                                                                                  |
|              | 37 | 浄水残塩計                          | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>(                  ) mg/L                                                                                               |
| 水質監視設備       | 38 | 各々定水位槽<br>魚類監視槽                | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>各々サンプリング水、流入確認<br>魚類数 (                  ) 匹                                                                            |
|              | 39 | 1～3号<br>送水ポンプ<br>配管設備          | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 (                  ) 2 (                  ) 3 (                  ) MPa |
|              | 40 | 1～3号<br>移送ポンプ<br>配管設備          | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 (                  ) 2 (                  ) 3 (                  ) MPa |
|              | 41 | 1号、2号<br>表洗ポンプ移送ポンプ<br>配管設備    | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 1 (                  ) 2 (                  ) MPa                        |
|              | 42 | 1号、2号<br>加圧ポンプ、圧力給水タンク<br>配管設備 | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 (                  ) MPa                                                 |
|              | 43 | ポンプ室排水ポンプ<br>配管設備              | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                             |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
| 送水ポンプほかポンプ設備 |    |                                | 地下送水ポンプ室<br>No.1                  No.2                  No.3                                                                                     |
|              |    |                                | 地下送水ポンプ室<br>No.1                  No.2                  No.3                                                                                     |
|              |    |                                | 地下送水ポンプ室<br>No.1:                  No.2:                                                                                                         |
|              |    |                                | 地下送水ポンプ室<br>No.1:                  No.2:                                                                                                         |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
|              |    |                                |                                                                                                                                                  |
| その他          |    |                                |                                                                                                                                                  |

7/17

## 日常点検表 【打向浄水場-2】

|         | No. | 点検対象機器名称                           | 点 検 項 目                                                                                                 | 確認 | 備考                             |
|---------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|
| 薬品注入室   | 1   | 薬品タンク<br>配管設備                      | 次亜貯留槽 No.1残量: m <sup>3</sup> No.2: m <sup>3</sup><br>PAC貯留槽 No.1残量: m <sup>3</sup> No.2: m <sup>3</sup> |    | 薬品注入室横                         |
|         | 2   | 原水pH計                              | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ                                                                                      |    | ( )                            |
|         | 3   | 原水濁度計                              | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ                                                                                      |    | ( ) 度                          |
|         | 4   | 末ろ水残塩計                             | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ、セル動作                                                                                 |    | ( ) mg/L                       |
|         | 5   | 末ろ水濁度計                             | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ                                                                                      |    | ( ) 度                          |
|         | 6   | ハーディンジろ過水残塩計                       | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ、セル動作                                                                                 |    | ( ) mg/L                       |
|         | 7   | ハーディンジろ過水濁度計                       | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ                                                                                      |    | ( ) 度                          |
|         | 8   | 3号高速ろ過水残塩計                         | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ、セル動作                                                                                 |    | ( ) mg/L                       |
|         | 9   | 3号高速ろ過水濁度計                         | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ                                                                                      |    | ( ) 度                          |
|         | 10  | 浄水残塩計                              | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ、セル動作                                                                                 |    | ( ) mg/L                       |
|         | 11  | 浄水pH計                              | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ                                                                                      |    | ( )                            |
|         | 12  | 各々定位水槽<br>魚類監視槽                    | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>各々サンプリング水の流入確認                                                                 |    | 魚類数 ( ) 匹                      |
|         | 13  | 1系(前)次亜注入ポンプ<br>廻り配管               | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作、吐出量及び吐出圧の確認                                                            |    | No.1: No.2:<br>( ) L/分 ( ) MPa |
|         | 14  | 2系(中)次亜注入ポンプ<br>廻り配管               | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作、吐出量及び吐出圧の確認                                                            |    | No.1: No.2:<br>( ) L/分 ( ) MPa |
|         | 15  | 後次亜注入ポンプ<br>廻り配管                   | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作、吐出量及び吐出圧の確認                                                            |    | No.1: No.2:<br>( ) L/分 ( ) MPa |
|         | 16  | PAC注入ポンプ<br>廻り配管                   | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>回転部分の動作、吐出量及び吐出圧の確認                                                            |    | No.1: No.2:<br>( ) L/分 ( ) MPa |
| 薬品沈でん池  | 17  | 流量計・四角堰                            | 流量計指示値 ( ) m <sup>3</sup><br>流量計と四角堰越流水との比較                                                             |    | 着水井                            |
|         | 18  | 1号、2号<br>原水サンプリングポンプ               | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) MPa                                              |    | 着水井<br>No.1: No.2:             |
|         | 19  | 前次亜注入点<br>PAC注入点                   | 点滴の有無<br>点滴の有無                                                                                          |    | 着水井                            |
|         | 20  | 急速攪拌機                              | 異常振動・異常音の有無<br>オイル残量(停止時オイルゲージが中央)                                                                      |    | 急速攪拌槽                          |
|         | 21  | う流板・混和池                            | フロック状況                                                                                                  |    | 攪拌槽                            |
|         | 22  | 気圧式排泥装置                            | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>沈殿池内部配管からの空気漏れ<br>気液分離箱内部確認(運転箇所)<br>沈殿池内部・汚泥貯留状況確認             |    | 沈でん池                           |
|         | 23  | 傾斜板ブロワ<br>1～2系排泥ブロワ                | 異常振動・異常音・異常発熱の有無<br>運転時圧力計 39kPa以下<br>オイル残量(停止時オイルゲージが中央)                                               |    | 沈でん池中央廊下室                      |
|         | 24  | 中次亜注入点                             | 点滴の有無、各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                             |    |                                |
|         | 25  | No.1、No.2ろ過原水ポンプ                   | 運転・停止確認 167m <sup>3</sup> /h(0.12MPa)<br>吐出圧力の確認 No.1( ) No.2( ) MPa<br>異常振動・異常音の有無                     |    | 沈でん池(末ろ水渠)<br>No.1: No.2:      |
|         | 26  | No.1、No.2<br>末ろ水サンプリングポンプ          | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>吐出圧 ( ) MPa                                             |    | 沈でん池(末ろ水渠)<br>No.1: No.2:      |
|         | 27  | No.1、No.2水ポンプ<br>気圧式排泥装置<br>圧力水ポンプ | 運転・停止確認 1.05m <sup>3</sup> /(0.2MPa)<br>吐出圧力の確認 No.1( ) No.2( ) MPa<br>異常振動・異常音の有無                      |    | 沈でん池(末ろ水渠)<br>No.1: No.2:      |
|         | 28  | 3号高速ろ過機本体                          | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                   |    |                                |
|         | 29  | 原水流量計<br>フローセル流量計                  | 流量確認(167m <sup>3</sup> /h)<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                     |    | 3号高速ろ過機                        |
|         | 30  | 空気洗浄流量計<br>フローセル流量計                | 流量確認(15.7m <sup>3</sup> /分)<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                    |    |                                |
| 3号高速ろ過機 | 31  | 逆洗給水流量計<br>フローセル流量計                | 流量確認(3m <sup>3</sup> /分)<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                       |    |                                |
|         | 32  | ろ過水流量計<br>電磁流量計                    | 流量確認(167m <sup>3</sup> /h)<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                     |    |                                |
|         | 33  | No.1、No.2<br>ろ過水サンプリングポンプ          | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>吐出圧力の確認 m <sup>3</sup> /分 圧力( ) MPa                     |    | No.1: No.2:                    |



日常点検表 【打向浄水場-2】

|        | No. | 点検対象機器名称                 | 点 検 項 目                                                                                                          | 確認 | 備考                                       |
|--------|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 排泥池地下  | 34  | No.1、No.2<br>洗浄排水池返送ポンプ  | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                             |    | 返送ポンプ室<br>No.1:                  No.2:   |
|        | 35  | 返送流量計<br>電磁流量計           | 流量確認(原水水量の5～10%)      流量(                  )<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                            |    |                                          |
|        | 36  | 床排水ポンプ                   | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                             |    |                                          |
|        | 37  | No.1、No.2<br>排水汚泥引抜ポンプ   | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                             |    | No.1:                  No.2:             |
| 外周弁類   | 38  | 流入側 排水弁                  | 弁 開度確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                  |    |                                          |
|        | 39  | No.1原水調節弁                | 弁 開度確認                                                                                                           |    |                                          |
|        |     | No.2原水調節弁                | 弁 開度確認                                                                                                           |    |                                          |
| 急速ろ過機  | 40  | 1系ハーディング                 | No.1、No.2各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>各モータ、ポンプの異常振動・異常音の有無<br>砂の洗浄状態<br>ろ過水サンプリングポンプ吐出圧力の確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無 |    | ハーディングろ過室<br>圧力 (                  ) MPa |
|        | 41  | 2系ハーディング                 | 各モータ、ポンプの異常振動・異常音の有無<br>砂の洗浄状態<br>ろ過水サンプリングポンプ吐出圧力の確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                   |    | ハーディングろ過室<br>圧力 (                  ) MPa |
|        | 42  | ろ過水弁室内部                  | 各電動弁の異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>雨水浸入確認                                                              |    |                                          |
|        | 43  | No.1、No.2<br>空気逆洗ブロワ     | 異常振動・異常音・異常発熱の有無<br>運転時値確認 No.1(                  )No.2(                  ) (39kPa以下)<br>オイル残量                   |    | 送水ポンプ室<br>No.1:                  No.2:   |
|        | 44  | No.1、No.2<br>逆洗ポンプ       | 運転・停止確認<br>運転時値確認 No.1(                  )No.2(                  ) (3m <sup>3</sup> /分 0.2MPa)<br>異常振動・異常音の有無    |    | 送水ポンプ室<br>No.1:                  No.2:   |
|        | 45  | No.1、No.2<br>送水ポンプ       | 運転・停止確認<br>運転時値確認 No.1(                  )No.2(                  ) (6m <sup>3</sup> /分 0.2MPa)<br>異常振動・異常音の有無    |    | 送水ポンプ室<br>No.1:                  No.2:   |
| 送水ポンプ室 | 46  | No.1、No.2<br>浄水サンプリングポンプ | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 (                  ) MPa                                   |    | 送水ポンプ室<br>No.1:                  No.2:   |
|        | 47  | 送水流量計<br>電磁流量計           | 流量確認                  流量(                  )m <sup>3</sup> /時<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                           |    | 送水ポンプ室                                   |
|        | 48  | 後次垂注入点<br>浄水池            | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>水位確認                                                                                    |    | 浄水池<br>浄水池                               |
| 水質監視設備 | 49  | 受水槽水濁度計                  | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ<br>(                  ) 度                                                                     |    | 水質計器室                                    |
|        | 50  | 受水槽水pH計                  | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の流れ<br>(                  )                                                                       |    | 水質計器室                                    |
|        | 51  | 受水槽水残塩計                  | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の汚れ、セル動作<br>(                  ) mg/L                                                             |    | 水質計器室                                    |
|        | 52  | 配水池水残塩計                  | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、試料の汚れ、セル動作<br>(                  ) mg/L                                                             |    | 水質計器室                                    |
|        | 53  | 各々定水位槽                   | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                            |    | 水質計器室                                    |
| 配水場    | 54  | 受水槽サンプリングポンプ             | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                  |    | 受水槽サンプリングポンプ                             |
|        | 55  | 配水サンプリングポンプ              | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                  |    | 配水サンプリングポンプ                              |
| その他    |     |                          |                                                                                                                  |    |                                          |

## 日常点検表 【打向浄水場-3】

|                   | No. | 点検対象機器名称           | 点 検 項 目                                                                                  | 確認 | 備考 |
|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 太陽光設備<br>(法面)     | 56  | 太陽光アレイ モジュール       | 表面の汚損、落葉等の付着の有無<br>変形、変色の有無<br>電気配線の変色、過熱等の有無                                            |    |    |
|                   | 57  | 太陽光アレイ 架台          | 変形、発錆の有無<br>取付ボルトの緩みの有無                                                                  |    |    |
|                   | 58  | 太陽光アレイ 取付金具        | 発錆の有無<br>取付ボルトの緩みの有無                                                                     |    |    |
|                   | 59  | パワーコンディショナー<br>①～② | 筐体及びボルトの腐食、破損等<br>ケーブル、アース線の接続状況<br>運転時の冷却ファン等の異音有無<br>接続部、基板等の発熱の有無<br>発電状況(表示部等)の異常の有無 |    |    |
| 太陽光設備<br>(送水ポンプ室) | 60  | 太陽光アレイ モジュール       | 表面の汚損、落葉等の付着の有無<br>変形、変色の有無<br>電気配線の変色、過熱等の有無                                            |    |    |
|                   | 61  | 太陽光アレイ 架台          | 変形、発錆の有無<br>取付ボルトの緩みの有無                                                                  |    |    |
|                   | 62  | 太陽光アレイ 取付金具        | 発錆の有無<br>取付ボルトの緩みの有無                                                                     |    |    |
|                   | 63  | パワーコンディショナー<br>③   | 筐体及びボルトの腐食、破損等<br>ケーブル、アース線の接続状況<br>運転時の冷却ファン等の異音有無<br>接続部、基板等の発熱の有無<br>発電状況(表示部等)の異常の有無 |    |    |
|                   | 64  | 集電盤                | 変形、発錆の有無<br>取付ボルトの緩みの有無<br>直流開閉器、遮断器の「入:切」状況確認<br>ケーブル等の発熱の有無                            |    |    |
|                   | 65  | 高圧盤・連絡盤            | 変形、発錆の有無<br>変圧器、開閉器、リレー等の異音の確認<br>各機器の発熱、変色等の有無<br>電圧、発電量等の確認                            |    |    |
| 太陽光設備<br>(兼注ポンプ室) | 66  | 太陽光アレイ モジュール       | 表面の汚損、落葉等の付着の有無<br>変形、変色の有無<br>電気配線の変色、過熱等の有無                                            |    |    |
|                   | 67  | 太陽光アレイ 取付金具        | 発錆の有無<br>取付ボルトの緩みの有無                                                                     |    |    |
|                   | 68  | パワーコンディショナー<br>④   | 筐体及びボルトの腐食、破損等<br>ケーブル、アース線の接続状況<br>運転時の冷却ファン等の異音有無<br>接続部、基板等の発熱の有無<br>発電状況(表示部等)の異常の有無 |    |    |

その他

日常点検表 【打向浄水場-3】

|                   | No. | 点検対象機器名称           | 点 検 項 目             | 確認 | 備考 |
|-------------------|-----|--------------------|---------------------|----|----|
| 配水池               | 69  | 高圧盤・連絡盤            | 変形、発錆の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 変圧器、開閉器、リレー等の異音の確認  |    |    |
|                   |     |                    | 各機器の発熱、変色等の有無       |    |    |
|                   |     |                    | 電圧、発電量等の確認          |    |    |
| 太陽光設備<br>(旧砂洗い場)  | 70  | 太陽光アレイ モジュール       | 表面の汚損、落葉等の付着の有無     |    |    |
|                   |     |                    | 変形、変色の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 電気配線の変色、過熱等の有無      |    |    |
|                   | 71  | 太陽光アレイ 架台          | 変形、発錆の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
|                   | 72  | 太陽光アレイ 取付金具        | 発錆の有無               |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
|                   | 73  | パワーコンディショナー<br>①～④ | 筐体及びボルトの腐食、破損等      |    |    |
|                   |     |                    | ケーブル、アース線の接続状況      |    |    |
|                   |     |                    | 運転時の冷却ファン等の異音有無     |    |    |
|                   |     |                    | 接続部、基板等の発熱の有無       |    |    |
|                   |     |                    | 発電状況(表示部等)の異常の有無    |    |    |
| 太陽光設備<br>(旧緩速ろ過池) | 74  | 集電盤                | 変形、発錆の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
|                   |     |                    | 直流開閉器、遮断器の「入:切」状況確認 |    |    |
|                   | 75  | 太陽光アレイ モジュール       | 表面の汚損、落葉等の付着の有無     |    |    |
|                   |     |                    | 変形、変色の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 電気配線の変色、過熱等の有無      |    |    |
|                   |     |                    | 変形、発錆の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
|                   | 76  | 太陽光アレイ 架台          | 変形、発錆の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
|                   | 77  | 太陽光アレイ 取付金具        | 発錆の有無               |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
| 太陽光設備<br>(4号配水池)  | 78  | パワーコンディショナー<br>①～⑦ | 筐体及びボルトの腐食、破損等      |    |    |
|                   |     |                    | ケーブル、アース線の接続状況      |    |    |
|                   |     |                    | 運転時の冷却ファン等の異音有無     |    |    |
|                   |     |                    | 接続部、基板等の発熱の有無       |    |    |
|                   |     |                    | 発電状況(表示部等)の異常の有無    |    |    |
|                   | 79  | 集電盤                | 変形、発錆の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
|                   |     |                    | 直流開閉器、遮断器の「入:切」状況確認 |    |    |
|                   | 80  | 太陽光アレイ モジュール       | 表面の汚損、落葉等の付着の有無     |    |    |
|                   |     |                    | 変形、変色の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 電気配線の変色、過熱等の有無      |    |    |
|                   |     |                    | 変形、発錆の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
| その他               | 81  | 太陽光アレイ 架台          | 変形、発錆の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
|                   | 82  | 太陽光アレイ 取付金具        | 発錆の有無               |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
|                   | 83  | パワーコンディショナー<br>①～⑤ | 筐体及びボルトの腐食、破損等      |    |    |
|                   |     |                    | ケーブル、アース線の接続状況      |    |    |
|                   |     |                    | 運転時の冷却ファン等の異音有無     |    |    |
|                   |     |                    | 接続部、基板等の発熱の有無       |    |    |
|                   |     |                    | 発電状況(表示部等)の異常の有無    |    |    |
|                   | 84  | 集電盤                | 変形、発錆の有無            |    |    |
|                   |     |                    | 取付ボルトの緩みの有無         |    |    |
|                   |     |                    | 直流開閉器、遮断器の「入:切」状況確認 |    |    |
|                   |     |                    | ケーブル等の発熱の有無         |    |    |
|                   |     |                    |                     |    |    |

12/17

日常点検表 【内ヶ磯浄水場-2】

|            | No. | 点検対象機器名称        | 点 検 項 目                                                                                               | 確認 | 備考                     |
|------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| 着水・混和前処理設備 | 1   | 前次垂注入点          | 点滴の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                        |    | 着水井・原水槽                |
|            | 2   | 原水サンプリングポンプ     | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>圧力 ( ) MPa                                            |    | 着水井・原水槽<br>原水サンプリングポンプ |
|            | 3   | No.1 原水ポンプ      | 原水流量の確認 (MPa) 圧力 ( ) MPa                                                                              |    | 着水井・原水槽                |
|            |     | No.2 原水ポンプ      | 原水流量の確認 (MPa) 圧力 ( ) MPa                                                                              |    |                        |
|            |     | No.3 原水ポンプ      | 原水流量の確認 (MPa) 圧力 ( ) MPa                                                                              |    |                        |
|            | 4   | 攪拌槽 No.1 原水流量計  | フローセル流量計による流量確認 ( ) m <sup>3</sup> /時                                                                 |    | 混和槽                    |
|            |     | 攪拌槽 No.2 原水流量計  | フローセル流量計による流量確認 ( ) m <sup>3</sup> /時                                                                 |    |                        |
|            |     | 攪拌槽 No.3 原水流量計  | フローセル流量計による流量確認 ( ) m <sup>3</sup> /時                                                                 |    |                        |
|            |     | 急速攪拌機           | 異常振動・異常音の有無<br>グリスの状態確認/補充                                                                            |    |                        |
|            |     | PAC注入点          | 点滴の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                        |    |                        |
|            | 5   | No.1前処理ろ過装置     | エアーム(風量計) 100N L/min ドレン排水<br>砂の循環確認(タンク内部)<br>洗浄排水量の確認(排水部の詰まり等)<br>ろ抗の確認 約20~30cm<br>電動弁の異常(結露・異常音) |    | 前処理ろ過装置                |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     | No.2前処理ろ過装置     | エアーム(風量計) 100N L/min ドレン排水<br>砂の循環確認(タンク内部)<br>洗浄排水量の確認(排水部の詰まり等)<br>ろ抗の確認 約20~30cm<br>電動弁の異常(結露・異常音) |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     | No.3前処理ろ過装置     | エアーム(風量計) 100N L/min ドレン排水<br>砂の循環確認(タンク内部)<br>洗浄排水量の確認(排水部の詰まり等)<br>ろ抗の確認 約20~30cm<br>電動弁の異常(結露・異常音) |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            | 6   | No.1ろ過ポンプ       | 運転・停止確認、異常振動・異音の有無<br>吐出圧力 50m <sup>3</sup> /h (0.09MPa)                                              |    | ろ過水槽<br>No.1ろ過ポンプ      |
|            |     | No.2ろ過ポンプ       | 運転・停止確認、異常振動・異音の有無<br>吐出圧力 50m <sup>3</sup> /h (0.09MPa)                                              |    | No.2ろ過ポンプ              |
|            |     | No.3ろ過ポンプ       | 運転・停止確認、異常振動・異音の有無<br>吐出圧力 50m <sup>3</sup> /h (0.09MPa)                                              |    | No.3ろ過ポンプ              |
|            |     | 未ろ水サンプリングポンプ    | 運転・停止確認、異常振動・異常音の有無<br>圧力 ( ) MPa                                                                     |    | 未ろ水サンプリングポンプ           |
|            | 7   | 中次垂注入点          | 点滴の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                        |    |                        |
| 急速ろ過設備     | 8   | No.1 急速ろ過機      | 逆洗起動箱・残水の有無 水がないこと<br>本体 水頭圧 0.03MPa<br>電動弁の異常(結露・異常音)                                                |    | 急速ろ過機                  |
|            |     | No.2 急速ろ過機      | 逆洗起動箱・残水の有無 水がないこと<br>本体 水頭圧 0.03MPa<br>電動弁の異常(結露・異常音)                                                |    |                        |
|            |     | No.3 急速ろ過機      | 逆洗起動箱・残水の有無 水がないこと<br>本体 水頭圧 0.03MPa<br>電動弁の異常(結露・異常音)                                                |    |                        |
|            |     | No.4 急速ろ過機      | 逆洗起動箱・残水の有無 水がないこと<br>本体 水頭圧 0.03MPa<br>電動弁の異常(結露・異常音)                                                |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |
| 排水・排泥設備    | 9   | 排水・排汚泥攪拌機       | 異常振動・異常音の有無<br>攪拌機(回転数) 3.5スパン<br>オイル残量(オイルゲージで確認) 停止でのみ確認                                            |    | 排水・排泥池                 |
|            | 10  | No.1、No.2 送泥ポンプ | 送泥流量の確認(吐出圧 No.1( ) MPa<br>(0.10MPa) No.2( ) MPa)                                                     |    | 排水・排泥池<br>No.1: No.2:  |
|            | 11  | No.1、No.2 返送ポンプ | 返送流量の確認(吐出圧 No.1( ) MPa<br>(0.10MPa) No.2( ) MPa)                                                     |    | 排水・排泥池<br>No.1: No.2:  |
|            |     |                 |                                                                                                       |    |                        |

日常点検表 【内ヶ磯浄水場-2】

|             | No. | 点検対象機器名称                          | 点 検 項 目                                                                                                                                                                                                                                  | 確認 | 備考                      |
|-------------|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| 排水・排泥設備     | 12  | 濃縮槽<br>(汚泥掻寄機)                    | スムーズに回転するか(正回転)<br>シャーピンは断裂していないか<br>トルクが働いていないか                                                                                                                                                                                         |    | 濃縮槽                     |
|             | 13  | 汚泥貯留槽                             | 汚泥量 尾崎水源池操作卓パネルより( )m <sup>3</sup><br>汚泥層高さ (cm) 280cm - ( ) = ( )                                                                                                                                                                       |    | 汚泥貯留槽                   |
| サンプリング設備    | 14  | 浄水サンプリングポンプ                       | 運転・停止確認、異常振動・異音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>吐出圧力 (MPa)                                                                                                                                                                                |    | 浄水サンプリングポンプ             |
|             | 15  | 配水サンプリングポンプ                       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |
| 空気源・給水ポンプ設備 | 16  | No.1コンプレッサー<br>本体・圧縮機             | 運転・停止状態 OFF:0.85 MPa ON:0.55MPa<br>ドレン抜き(ドレン排出)<br>安全弁・圧力計の作動確認<br>異常振動・異常音の有無の確認                                                                                                                                                        |    | コンプレッサー室<br>No.1コンプレッサー |
|             |     | No.2コンプレッサー<br>本体・圧縮機             | 運転・停止状態 OFF:0.85 MPa ON:0.55MPa<br>ドレン抜き(ドレン排出)<br>安全弁・圧力計の作動確認<br>異常振動・異常音の有無の確認                                                                                                                                                        |    | No.2コンプレッサー             |
|             |     | エアードライヤー                          | 異常振動・異常音の有無の確認<br>蒸発圧力計<br>オートドレトラップ毎日目視点検、1ヶ月ごと分解清掃点検                                                                                                                                                                                   |    |                         |
|             |     | 減圧弁                               | 圧力の設定 3kg/cm <sup>2</sup> 圧力計器数値確認<br>圧力計 ( )                                                                                                                                                                                            |    |                         |
|             | 17  | 給水ポンプユニット                         | ポンプ動作確認 OFF:0.44MPa ON:0.39MPa<br>漏水の有無                                                                                                                                                                                                  |    |                         |
| 薬品注入設備      | 18  | 薬品                                | 次亜貯留槽の残量 ( ) m <sup>3</sup><br>PAC貯留槽の残量 ( ) m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |    | 薬品注入室                   |
|             | 19  | No.1、2<br>PAC、前・中・後・追加<br>次亜注入ポンプ | 液漏れの有無<br>回転部分の動作<br>各部の損傷、亀裂、変形の有無<br>PAC注入ポンプ 吐出量 ( ) mL/分<br>吐出圧 ( ) MPa<br>前次亜塩ポンプ 吐出量 ( ) mL/分<br>吐出圧 ( ) MPa<br>中次亜塩ポンプ 吐出量 ( ) mL/分<br>吐出圧 ( ) MPa<br>後次亜塩ポンプ 吐出量 ( ) mL/分<br>吐出圧 ( ) MPa<br>追加次亜塩ポンプ 吐出量 ( ) mL/分<br>吐出圧 ( ) MPa |    | 薬品注入室                   |
|             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |
|             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |
|             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |
|             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |
|             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |
|             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |
|             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |
|             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |
| 水質監視設備      | 20  | 原水pH計                             | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>pH ( ) mg/L                                                                                                                                                                                                     |    | 薬品注入室                   |
|             | 21  | 原水濁度計                             | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>色度 ( ) 度                                                                                                                                                                                                        |    |                         |
|             |     |                                   | 濁度 ( ) 度                                                                                                                                                                                                                                 |    |                         |
|             | 22  | 末ろ水残塩計                            | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>残塩 ( ) mg/L                                                                                                                                                                                                     |    |                         |
|             | 23  | ろ過水pH-残塩計                         | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>pH ( ) mg/L                                                                                                                                                                                                     |    |                         |
|             |     |                                   | 残塩 ( ) mg/L                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |
|             | 24  | ろ過水濁度計                            | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>濁度 ( ) 度                                                                                                                                                                                                        |    |                         |
|             | 25  | 配水pH-残塩計                          | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>pH ( ) mg/L<br>残塩 ( ) mg/L                                                                                                                                                                                      |    |                         |
| その他         | 26  | 配水濁度計                             | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>濁度 ( ) 度                                                                                                                                                                                                        |    |                         |
|             | 27  | 各定水位槽・魚類飼育槽                       | 漏水の有無、サンプリング水流入確認<br>魚類飼育槽 異常有無<br>魚類飼育槽 魚類数 ( ) 匹                                                                                                                                                                                       |    |                         |
| その他         | 28  | その他                               | 配管等の点検<br>各部の損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                                                                                                                                 |    |                         |
|             |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                         |

脱水機毎日点検チェック

| 点検内容                             | 確認<br>チェック |
|----------------------------------|------------|
| 運転時                              |            |
| 1.開閉板時の異常音、振動、移動状況               |            |
| 2.締付シリンダー、パン開閉シリンダーの作動           |            |
| 3.ろ液の濁り                          |            |
| 4.ろ液量のばらつき                       |            |
| 5.ロール:リターンの回転                    |            |
| 6.ろ布洗浄状態:洗浄ノズルの詰まり               |            |
| 7.ろ布洗浄状態:洗浄ホースの損傷、ねじれ            |            |
| 8.リミットスイッチの作動                    |            |
| 9.残液戻し状況                         |            |
| 10.圧入圧力 (MPa) ( )MPa             |            |
| 11.締付時の油圧圧力 (MPa) ( )MPa         |            |
| 12.開閉時、シール面よりの原液漏れ               |            |
| 13.ケーキ厚みのばらつき                    |            |
| 14.ろ室内でのケーキ割れ                    |            |
| 15.最終開板位置の確認                     |            |
| 16.ドリッピングパン開閉状態                  |            |
| 17.配管の損傷、液漏れ                     |            |
| 18.ケーキ状態                         |            |
| 19.圧搾圧力 (MPa) ( )MPa             |            |
| 20.ろ布駆動時ロードリレーの値                 |            |
| 21.電磁弁の作動                        |            |
|                                  |            |
| 終業時                              |            |
| 1.ろ布の全面洗浄                        |            |
| 2.ドリッピングパン、洗浄水トラフ上、洗浄パイプ上のケーキの堆積 |            |
| 3.ろ板間の異物                         |            |
| 4.ダイアフラムの損傷                      |            |
| 5.運転回数 (サイクル) ( )サイクル            |            |

[illegible]

日常点検表 【尾崎排水処理場-2】

|              | No. | 点検対象機器名称                                                                        | 点 検 項 目                                                                                                                   | 確認 | 備考             |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 排水・返送・汚泥濃縮設備 | 1   | No.1、2調整池流入弁<br>(尾崎水源地、尾崎浄水場<br>打向浄水場)                                          | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                     |    |                |
|              | 2   | No.1調整池汚泥引抜弁<br>No.2調整池汚泥引抜用<br>電動ゲート                                           | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無                                                                          |    | No.1: No.2:    |
|              | 3   | 排泥ピット、水位計                                                                       | 汚泥堆積状態確認<br>異常振動・異常音の有無                                                                                                   |    |                |
|              | 4   | No.1～No.3<br>調整池汚泥引抜ポンプ                                                         | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>吐出圧力の確認MPa<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) MPa                                                          |    | No.1 No.2 No.3 |
|              | 5   | 上澄水槽上澄水引抜用<br>水位調整弁                                                             | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                     |    |                |
|              | 6   | No.1～No.3<br>上澄水返送ポンプ                                                           | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>吐出圧力の確認MPa<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) MPa                                                          |    | No.1 No.2 No.3 |
|              | 7   | No.1～No.2<br>濃縮槽汚泥掻寄機                                                           | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>グリスの状態確認/補充 No.1( ) No.2( )                                                                     |    | No.1: No.2:    |
|              | 8   | No.1～No.3<br>濃縮槽汚泥引抜ポンプ                                                         | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>吐出圧力の確認MPa<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) MPa                                                          |    | No.1 No.2 No.3 |
|              | 9   | 濃縮槽床排水ポンプ<br>給水管廻り                                                              | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                           |    | 濃縮槽床排水ポンプ      |
|              | 10  | 場内スラッジ移送管                                                                       | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                     |    |                |
| 脱水機棟 1F 設備   | 11  | 汚泥貯留槽、濃度計                                                                       | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                     |    |                |
|              | 12  | 汚泥貯留槽攪拌機                                                                        | 異常振動・異常音の有無<br>グリスの状態確認/補充                                                                                                |    |                |
|              | 13  | No.1～No.2<br>濃縮汚泥圧入ポンプ                                                          | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>吐出圧力の確認MPa<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) MPa<br>軸受熱、軸封部熱の確認                                                 |    | No.1: No.2:    |
|              | 14  | 流量計(水源地汚泥引抜流量)<br>流量計(濃縮槽汚泥引抜流量)<br>濃度計                                         | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                     |    |                |
|              | 15  | 受水槽<br>受水槽給水弁、圧力調整弁<br>液面計                                                      | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                                     |    |                |
|              | 16  | No.1～No.2<br>圧力水ポンプ                                                             | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>吐出圧力の確認MPa<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) MPa<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認                                           |    | No.1: No.2:    |
|              | 17  | No.1～No.2<br>ろ布洗浄ポンプ                                                            | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>吐出圧力の確認MPa<br>圧力 1 ( ) 2 ( ) MPa<br>軸受熱、軸封部熱、軸封部水漏れ確認                                           |    | No.1: No.2:    |
|              | 18  | 真空ポンプ<br>導水ポンプ補給水弁<br>吐出セバレータ                                                   | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                      |    |                |
|              | 19  | No.1～No.2 空気圧縮機<br>ドレントラップ<br>空気槽、圧力スイッチ(0.39MPa)<br>計装用空気槽、<br>圧力スイッチ(0.49MPa) | 運転・停止確認<br>異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無<br>No.1オートドレントラップ 毎日目視点検、1ヶ月ごと分解清掃点検<br>No.2オートドレントラップ 毎日目視点検、1ヶ月ごと分解清掃点検 |    | No.1: No.2:    |
|              | 20  | 油圧ユニット                                                                          | 異常振動・異常音の有無<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                                                      |    |                |



日常点検表 【尾崎排水処理場-2】

|                                                                      | No.                                                | 点検対象機器名称                                                                      | 点 検 項 目                       |  | 備考                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| 脱水機棟<br>1 F<br>設備                                                    | 21                                                 | ケーキホッパー<br>重量計ゲージ、ケーキ搬出量計<br>ホッパーゲート操作スイッチ                                    | 動作確認                          |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               | 各部の汚れ、損傷、亀裂、変形の有無             |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
|                                                                      | 22                                                 | 移動式桶、操作チェーン                                                                   | 動作確認<br>各部の汚れ、損傷、亀裂、変形の有無     |  |                                  |
|                                                                      | 23                                                 | 排水槽<br>No.1,2 排水返送ポンプ<br>水位計(電極棒)                                             | 運転・停止確認                       |  | No.1:                      No.2: |
| 異常振動・異常音の有無                                                          |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
| 吐出圧力の確認MPa No.1(                      ) No.2(                      ) |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
| 24                                                                   | ろ液配管<br>ろ液弁 V9、電磁流量計<br>ろ液管                        | 動作確認                                                                          |                               |  |                                  |
|                                                                      |                                                    | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                         |                               |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
| 脱水機棟<br>4 F<br>設備                                                    | 25                                                 | 4FL(1)<br>光電管<br>圧入口洗浄弁V4、<br>バックブロー弁V5<br>ダイヤフラム給気弁V8                        | 動作確認                          |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無         |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
|                                                                      | 26                                                 | 4FL(2)<br>ろ布駆動部<br>自動調心玉軸受、ベベルギア<br>スライドシャフト、<br>リミッタースイッチ                    | 動作確認                          |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               | 異常振動・異常音の有無                   |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               | グリスの状態確認/補充                   |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
|                                                                      | 27                                                 | 4FL(3)<br>ギヤケース、ろ布上昇限リミット<br>ろ布下降限リミット、レール(左右)<br>移行チェーン                      | 動作確認                          |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               | 各部の液漏れ、損傷、亀裂、変形の有無            |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
|                                                                      | 28                                                 | 加圧脱水機制御盤<br>故障表示、制御スイッチ<br>単独操作スイッチ(盤外・内)、<br>ロードセル、脱水ろ液設定器<br>ケーキホッパー満杯警報設定器 | 動作確認                          |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               | 各部の液漏れ、損傷、亀裂、変形の有無            |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
| 29                                                                   | 電磁弁箱<br>単独開閉スイッチ、リフリケータ<br>レギュレータ、フィルター<br>排気フィルター | 動作確認                                                                          |                               |  |                                  |
|                                                                      |                                                    | 各部の液漏れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                            |                               |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
| 30                                                                   | 保守点検ホイス<br>電源箱                                     | 動作確認                                                                          |                               |  |                                  |
|                                                                      |                                                    | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無                                                         |                               |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
| 脱水機棟<br>3 F<br>設備                                                    | 31                                                 | 3FL(1)<br>圧入弁V1、残液戻弁V2<br>圧力水弁V3、ダイヤフラム排水弁V6<br>真空吸引弁V7<br>ろ布洗浄弁WV1～WV4       | 動作確認                          |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無         |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
|                                                                      | 32                                                 | 3FL(2)<br>締め付シリンダー<br>パン開リミット<br>パン閉リミット                                      | 動作確認<br>各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無 |  |                                  |
| 脱水機棟<br>2 F<br>設備                                                    | 33                                                 | 2FL(1)<br>流量計(圧入流量)                                                           | 動作確認                          |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無         |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
|                                                                      | 34                                                 | 2FL(2)<br>ケーキホッパー<br>重量計、電動シリンダー                                              | 動作確認                          |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               | 各部の液漏れ、汚れ、損傷、亀裂、変形の有無         |  |                                  |
|                                                                      |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |
| その他                                                                  |                                                    |                                                                               |                               |  |                                  |