

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依 頼 者 直方市 上下水道・環境部 水道施設課
検 査 期 間 令和8年4月 ～ 令和8年8月

内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓 (6/001000009)

公益財団法人 北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検 査 項 目	単 位	水質基準	検 査 結 果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら 保育園	内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら 保育園	内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら 保育園	内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら 保育園	内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら 保育園											>20%	>70%	>STD
				R8. 4. 16	R8. 5. 14	R8. 6. 4	R8. 7. 9	R8. 8. 6													
	天候 (前日/当日)	-	--	雨/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴													
	気 温	℃	--	17. 0	22. 0	20. 0	30. 0	30. 0								30. 0	17. 0	23. 8			
	水 温	℃	--	16. 4	18. 3	19. 3	22. 6	24. 0								24. 0	16. 4	20. 1			
	残留塩素	mg/L	--	0. 48	0. 58	0. 44	0. 64	0. 70								0. 70	0. 44	0. 57			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない													
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下					0. 0003未満								0	0	0	0	0	0
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下					0. 00005未満								0	0	0	0	0	0
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下					0. 001未満								0	0	0	0	0	0
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下					0. 001未満								0	0	0	0	0	0
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下					0. 001未満								0	0	0	0	0	0
1008	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下					0. 002未満								0	0	0	0	0	0
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下					0. 004未満								0	0	0	0	0	0
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下		0. 001未満			0. 001未満								0	0	0	0	0	0
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下					0. 6								0. 6	0. 6	0. 6	0	0	0
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下					0. 08未満								0	0	0	0	0	0
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下					0. 02未満								0	0	0	0	0	0
1014	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下					0. 0002未満								0	0	0	0	0	0
1015	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下					0. 005未満								0	0	0	0	0	0
1016	シス-1, 2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下					0. 004未満								0	0	0	0	0	0
1017	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下					0. 002未満								0	0	0	0	0	0
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下					0. 001未満								0	0	0	0	0	0
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下					0. 001未満								0	0	0	0	0	0
1429	PFOS及びPFOA	mg/L	0. 00005 以下		0. 000005未満			0. 000005未満								0	0	0	0	0	0
1020	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下					0. 001未満								0	0	0	0	0	0
1021	塩素酸	mg/L	0. 6 以下		0. 07			0. 19								0. 19	0. 07	0. 13	1	0	0
1022	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下		0. 002未満			0. 002未満								0	0	0	0	0	0
1023	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下		0. 027			0. 031								0. 031	0. 027	0. 029	2	0	0
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下		0. 007			0. 008								0. 008	0. 007	0. 008	2	0	0
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下		0. 003			0. 003								0. 003	0. 003	0. 003	0	0	0
1026	臭素酸	mg/L	0. 01 以下		0. 001未満			0. 001未満								0	0	0	0	0	0
1027	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下		0. 041			0. 045								0. 045	0. 041	0. 043	2	0	0
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下		0. 016			0. 016								0. 016	0. 016	0. 016	2	0	0
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下		0. 011			0. 011								0. 011	0. 011	0. 011	2	0	0
1030	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下		0. 001未満			0. 001未満								0	0	0	0	0	0
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下		0. 008未満			0. 008未満								0	0	0	0	0	0
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下					0. 01未満								0	0	0	0	0	0
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下		0. 05			0. 05								0. 05	0. 05	0. 05	2	0	0
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下					0. 03未満								0	0	0	0	0	0
1035	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下					0. 01未満								0	0	0	0	0	0
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下					12								12	12	12	0	0	0
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下					0. 005未満								0	0	0	0	0	0
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	12. 9	13. 1	13. 4	11. 5	12. 4								13. 4	11. 5	12. 7	0	0	0
1039	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下		45			39								45	39	42	0	0	0
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		109			99								109	99	104	1	0	0
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下					0. 02未満								0	0	0	0	0	0
1042	ジェオスミン	mg/L	0. 00001 以下				0. 000001未満	0. 000001未満								0	0	0	0	0	0
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下				0. 000001未満	0. 000001								0. 000001	0	0	0	0	0
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下					0. 005未満								0	0	0	0	0	0
1045	フェノール類	mg/L	0. 005 以下					0. 0005未満								0	0	0	0	0	0
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1. 0	1. 0	1. 0	0. 8	0. 9								1. 0	0. 8	0. 9	5	0	0
1047	p H値	-	5. 8～8. 6	7. 4	7. 6	7. 3	7. 0	7. 4								7. 6	7. 0	7. 3			
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
1050	色度	度	5 以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満								0	0	0	0	0	0
1051	濁度	度	2 以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満								0	0	0	0	0	0
1062	残留塩素	mg/L	1 以下					0. 7								0. 7	0. 7	0. 7	1	0	0
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下					3. 1								3. 1	3. 1	3. 1	0	0	0
報 告 書 番 号				W2600316	W2601183	W2601993	W2602993	W2603815								---	---	---	---	---	---